






Einsätze September 2024

Nr.	Alarmierungszeit	Einsatzort	Art des Einsatzes	Kurzbericht
317	17.09.24 19:32	A24 Reinbek (4) > Witzhave (5) 15.8	 Verkehrsunfall	Ein Pkw in Dachlage im Seitengraben bei Eintreffen an der Einsatzstelle. Eine Person im Fahrzeug mit dem rechten Unterarm unter Dachträger höhe A-Säule eingeklemmt in Bauchlage angetroffen. Patient bereits notärztlich versorgt. Fahrzeug mittels Stabfast und Pallholz gesichert. 1. Versuch der techn. Rettung mit Anheben auf Beifahrerseite abgebrochen. 2. Versuch Anheben des Fahrzeuges mit dem Spreizer auf der Fahrerseite abgebrochen. 3. Versuch Anheben des Fahrzeuges mittels Stabfastsystem am Heck führte zur Befreiung der Person. Patient mittels Spineboard achsgerecht gerettet. Fahrbahn geräumt. Batterie abgeklemmt.
316	17.09.24 15:56	Am Sportplatz	 Rauchmelder piept	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle piepte ein RWM im 3. OG eines MFH in der Wohnung 3.34. Keine optische Schadenslage. Wohnung wurde von außen mittels Drehleiter kontrolliert. Tür wurde mittels Türspionöffner versucht zu öffnen, da sie abgeschlossen war. Tür wurde nicht geöffnet. Kein Feuer und Rauch festgestellt. In Rücksprache mit der Polizei wurde die Est. an diese übergeben und die Kräfte von F rückten wieder ein.
315	17.09.24 16:18	In der Trift	 BMA Fehlalarm	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde eine kurze Lageerkundung durchgeführt. Essensdünste gaben Anlass zur Alarmierung. Kein Eingreifen seitens F notwendig. BMA zurückgestellt und an Betreiber übergeben.
314	12.09.24 05:53	Markt	 BMA Fehlalarm	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hatte bereits die Nebelanlage im Automatenraum ausgelöst ohne erkennbaren Grund. Der betroffene Bereich wurde mittels Druckbelüfter druckbelüftet/entnebelt. Nachdem der Bereich nebelfrei war, wurden mit dem Messgerät 46 ppm CO gemessen. Tür wurde aufgelassen. Est. an Polizei übergeben. Kräfte von F verließen die Einsatzstelle und rückten wieder ein.
313	11.09.24 23:24	Oststeinbeker Weg	 Sturmschaden klein	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hing ein 5 m langer Ast in einer Telefonleitung und teilweise über die Straße. Est. wurde ausgeleuchtet und Ast mittels Teleskophandsäge entfernt. Kräfte rückten anschließend wieder ein.
312	10.09.24 11:35	An der Au	 Tür verschlossen Hilflöse Person	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle berichtet die Anruferin über Hilfeschreie aus einer Wohnung. Auf Klopfen und Klingeln reagierte niemand. Nach kurzer Erkundung wurde die Wohnung lokalisiert und mit Türfallengleiter geöffnet. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben.
311	09.09.24 19:36	Willinghusener Weg	 Tür verschlossen Hilflöse Person	Zugang wurde mittels Steckleiter über Balkon im 1. OG durch die Glasscheibe geschaffen. Person übers Treppenhaus an Rettungsdienst übergeben. Est. an Polizei. Die Kräfte von der Feuerwehr verließen die Einsatzstelle und rückten wieder ein.
310	09.09.24 16:13	Mühlenstraße	 Gasgeruch im Gebäude	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich das Einsatzstichwort nicht mehr, da das Haus schon vom Eigentümer quergelüftet und die Gaszufuhr schon zugeschiebert wurde. Ein Trupp ging unter PA mit Messgerät zur Erkundung in den Keller vor. Parallel wurde ein Verteiler vorm Hauseingang gesetzt und ein Sicherheitstrupp gestellt. Energieversorger wurde zur Est. alarmiert. Zwei nacheinander durchgeführte Messung waren negativ. Der Einsatzleiter und der Eigentümer gingen dann gemeinsam in das Gebäude. Vermutlich durch Kombination aus Farben und Lacken im Keller gab es Anlass zur Alarmierung. Kein weiteres Eingreifen seitens F von Nöten. Die Kräfte rückten anschließend ein.
309	08.09.24 22:11	Bünebüttler Weg	 Hund in Not	Kurz vorm Ausrücken gab es über die Leitstelle Süd per Funk Abspann für die Glinder Einsatzkräfte. Der ist auf dem Balkon nicht mehr in Gefahr, da sein Besitzer wieder aufgetaucht ist.
308	08.09.24 19:35	Gerhart-Hauptmann-Straße 46, Ahrensburg	 LNA Zubringer	Aufgrund der Lage vor Ort wurde der LNA aus Glinde angefordert. Die Feuerwehr Glinde holte den LNA von zu Hause ab und bekam während der Anfahrt Abspann von dem Einsatzleiter vor Ort. Die Kräfte drehten bei und rückten wieder ein.
307	08.09.24 16:29	Kampstraße, Oststeinbek	 Flächenbrand	Aufgrund der Einsatzmeldung wurde die Feuerwehr Glinde mit alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle gab es bereits Abspannen, da der Landwirt vor Ort das Kleinf Feuer auf dem Feld mit einem Flug am Trecker ausgemacht hat. Die Feuerwehr Glinde wurde somit nicht tätig und rückte wieder ein.
306	02.09.24 18:01	Möllner Landstraße	 Rauchmelder piept	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde kein piepender RWM in einer Wohnung festgestellt. Es handelte sich lediglich um eine piepende Gefriertruhe im Innenhof. Truhe wurde stromlos geschaltet. Der Betreiber wurde in Kenntnis gesetzt und soll sich um einen Techniker kümmern.
305	01.09.24 21:55	Glinder Weg	 BMA Fehlalarm	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle wurde das FBF gesichtet und der betroffene Bereich erkundet. Bei der Erkundung konnte nichts weiter festgestellt werden außer Spinnengewebe im Kriechkeller. Anlage wurde an den Betriebsverantwortlichen übergeben und die Kräfte der Feuerwehr rückten wieder ein.