	Einsätze Juli 2025						
Nr.	Alar Tag	mierungszeit Uhrzeit	Einsatzort	А	rt des Einsatzes	Kurzbericht	
155	26	10:32	Schulstraße / An der Au	0	Lageerkundung	Gemeldet wurde ein Auslaufen einer unbekannten braunen Flüssigkeit in die Au. Die Erkundung ergab kein Eingreifen für die Feuerwehr.	
154	24	00:51	Sandweg		Tür verschlossen Hilflose Person	Bei Eintreffen war die Tür bereits durch den Hausbewohner geöffnet worden. Kein Eingreifen erforderlich. Einsatzstelle an den Rettungsdienst übergeben.	
153	23	19:12	Groothegen		Tragehilfe	Einsatz vom Zwischenübungsdienst aus dem Biedenkamp gestartet Tragehilfe für Rettungsdienst vom 1. OG im ERH zum RTW geleistet. Die Person war reanimationspflichtig. Feuerwehr verblieb solange an Einsatzstelle, bis RTW und NEF ins Krankenhaus gefahren sind.	
152	23	13:35	Kiefernbogen	•==	Tragehilfe	Tragehilfe aus dem EG für den Rettungsdienst geleistet.	
151	22	10:19	Eichloh		Tür verschlossen Hilflose Person	Abspann auf Anfahrt	
150	18	19:17	Mühlenweg		Alarmübung	Feuer im EFH, freistehend, 2 Personen im Gebäude eingeschlossen. Nachforderung FF Oststeinbek und Reinbek zwecks PA-Trupps. 2 PA Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung mit jeweils 1 C-Rohr ins Gebäude. 2 Personen mittels Fluchthaube über das Treppenhaus aus dem OG gerettet und an den RD übergeben. Brandbekämpfung im OG eingeleitet, Feuer aus. Druckbelüftung eingeleitet. Einsatzstelle an den Übungsleiter übergeben.	
149	16	09:09	Kiefernbogen	TMA (C)	Rauchmelder piept	Piepte RWM im Keller eines MFH. Bewohnerin wurde bereits durch Nachbarn geweckt. Keine Schadenslage und Eingreifen durch FF erforderlich. Bewohnerin wohlauf, Abspann	
148	15	18:04	Am Sportplatz		Fahrstuhl steckt fest	2 Personen aus Aufzug befreit und Aufzug außer Betrieb genommen.	
147	13	00:07	Togohof	TMA (C)	BMA Fehlalarm	Bengalo im Haus gezündet, war noch warm, keine Person oder Feuer vorgefunden. Ein mutwillig geöffnetes Fenster im Gartenbereich festgestellt. Druckbelüftung eingeleitet und Rückstellung der BMA. EST an Polizei und Hausmeister der Stadt Glinde übergeben.	
146	12	13:00	Marktplatz		BrSiWa	Betreiben einer Führungsstelle für das Marktfest der Stadt Glinde. Keine besonderen Vorkommnisse.	
145	12	12:08	Berliner Straße	TMA (S)	BMA Fehlalarm	Essenszubereitung gab Anlass zur Alarmierung. BMA wurde zurückgestellt; natürliche Belüftung. EST an den Betreiber übergeben.	
144	10	18:05	Oher Weg 24		BrSiWa	Angeforderte BrSiWa Schulforum für das Sommerkonzert des Gymnasium Glinde	
143	7	12:55	Möllner Landstraße		Tür verschlossen Hilflose Person	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle war die betroffene Wohnung schon durch die Polizei lokalisiert worden. Tür wurde mittels Ziehfix geöffnet. Keine Schadenslage in der Wohnung feststellbar. Tür wurde mit Bauschlüssel verschlossen und an die Polizei übergeben.	
142	6	14:15	Am Sportplatz	MA IN	BMA Fehlalarm	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich, das die BMA ausgelöst hatte. Melderauslösung durch eine leichte Verrauchung im Küchenbereich. Natürliche Belüftung eingeleitet. BMA zurückgestellt und an Betreiber übergeben.	
141	6	06:42	Am Sportplatz	TMA (S)	BMA Fehlalarm	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich, das die BMA ausgelöst hat. Hitzestau im Lagerraum gab Anlass zur Alarmierung. Objekt an Hausmeister übergeben. BMA zurückgestellt.	
140	3	19:53	Eichenknick		Tür verschlossen Hilflose Person	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle hat der Bewohner selbstständig die Eingangstür geöffnet. Kräfte von F wurden nicht weiter tätig und rückten wieder ein.	
139	2	22:20	Im Gellhornpark	<u></u>	Lageerkundung	Ein besorgter Bürger meldete abends an der Wache in Glinde per Telefon einen umgestürzten Baum im Gellhornpark > Villa. Der 80-10-01 rückte zur Erkundung aus. Vor Ort wurde ein kleinerer Ast einer Pappel vorgefunden, der auf der Straße lag. Ast wurde mittels Manpower zur Seite gezogen und die Kräfte von F rückten wieder ein.	
138	2	20:07	Sönke-Nissen-Allee		Fahrstuhl steckt fest	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich, dass 2 Kinder im Aufzug im 4. OG eingeschlossen waren. Beide Kinder wurden mittels Aufzugswerkzeug aus dem Aufzug befreit. Aufzug wurde außer Betrieb genommen und der Hausmeister wurde informiert.	
137	2	16:46	Wilhelm-Bergner-Straße	™A I	BMA Fehlalarm	Bei Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich, dass die BMA ausgelöst hatte. Da für das Gebäude keine Laufkarten am FBF vorhanden war, musste das ganze Objekt mittels Personal von der FF abgesucht werden. Letztendlich konnte nicht festgestellt werden. Anlage wurde zurückgestellt und an Mitarbeiter vor Ort übergeben.	
136	1	23:47	K80 A24 AS > Berlin, Glinde		VU leicht mit RD	Die Freiwillige Feuerwehr Reinbek wurde in unserem Einsatzgebiet alarmiert und war bereits im Einsatz tätig. Für Glinde wurde nur die Führungsschleife alarmiert, um Kenntnis von diesem Einsatz zu bekommen. Nach Rücksprache mit IRLS kein ergänzendes Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehr Glinde erforderlich.	