









Einsätze Mai 2026

Nr.	Alarmierungszeit Tag	Uhrzeit	Einsatzort	Art des Einsatzes	Kurzbericht
147	29	14:15	Tannenweg	 BE / BA	Sommerfest der Grundschule Tannenweg. Fahrzeugausstellung MLF sowie Fragen zum Fahrzeug beantwortet.
146	28	16:32	Am Sportplatz	 BMA Fehlalarm	BMA Auslösung durch Melder 14/1- Wärmemelder in der Küche. Kein Rauch, kein Feuer - Fehlalarm Anlage zurück gestellt und Übergabe an den Betreiber.
145	27	23:25	Siemensstraße	 BMA Fehlalarm	BMA ausgelöst durch Melder 102, nicht bekannt und keine Übersicht vorhanden. Kein Rauch und kein Feuer, Kontrolle des Gebäudes ohne Befund. Technischer Defekt gab Anlass. Rückstellung und Übergabe an den Betreiber.
144	27	16:46	Möllner Landstraße	 Fahrstuhl steckt fest	4 Personen aus Aufzug befreit.
143	26	18:50	Rotdornweg	 Rauchmelder piept	Piepender Rauchwärmelder im EG, gleiche Anschrift wie Einsatz davor. Mittels Steckleiterteil wurde über das gekippte Fenster durch den Wassertrupp (Ott) die Wohnung betreten. Keine Schadenlage festgestellt. Rauchwärmelder in den Kühlschrank gelegt. Wohnung über Eingangstür verlassen, Fenster wieder auf Kipp. Bewohner mittels Zettel an der Haustür in Kenntnis gesetzt.
142	26	18:24	Rotdornweg	 Tür verschlossen Hilflöse Person	Polizei fordert Feuerwehr zur Türöffnung an. Wohnung über Steckleiter über gekipptes Fenster auf Balkon durch den Angriffstrupp (Köhler/Rheinsberg) begangen. Person im Bad mit sicheren Todeszeichen gefunden. Tür zum Treppenhaus für den Rettungsdienst von innen geöffnet. Einsatzstelle an Polizei.
141	25	22:32	Tannenweg	 Tür verschlossen Hilflöse Person	Patient in Wohnung gestürzt. Nachbarin hat Schlüssel, die Kette versperrte jedoch den Zutritt. Angriffstruppführer mit Bolzenschneider die Kette geknackt. Patient an Rettungsdienst.
140	24	07:27	In der Trift	 BMA Fehlalarm	Wasserdampf durch Duschen gab Anlass zur Alarmierung. Betreiber darauf hingewiesen, dass das Gebäude bei Alarmierung der BMA komplett zu räumen ist. Anlage zurück gestellt und EST an den Betreiber übergeben.
139	21	11:27	Marktplatz	 VU leicht mit RD	1 PKW in 3 stehende PKW gefahren. 4 betroffene Personen, 1 davon verletzt, bereits vom RTW versorgt. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und EST an Polizei
138	20	19:08	Oststeinbek, Heidstücken 1	 Übung FEU G Y + TH Y	E I N S A T Z Ü B U N G Meldebild: FEU G Y unklare Rauchentwicklung
137	20	18:10	Oststeinbeker Weg	 Tier in Nor klein	Der am 19.05.2026 gerettete Bussard wurde tierärztlich versorgt und an geretteter Stelle wieder ausgesetzt. Die Auswilderung missglückte, da der Vogel flugunfähig war. Daher wurde er erneut eingefangen und an F95 übergeben, welche eine Verbindung zur Falkerei im Kreis Segeberg haben.
136	20	08:46	In der Trift	 BMA Fehlalarm	Gebäude begangen, keine Feststellung. Vermutlich durch Wasserdampf aus Dusche ausgelöst. Anlage an Betreiber

135	19	20:15	Oststeinbeker Weg		Tier in Nor klein	Mithilfe des Teleskopladders und dem Arbeitskorb konnte ein Greifvogel in 6-8 m Höhe von der Angelsehne befreit werden.
134	19	08:30	Oher Weg 8		BE / BA	Durchgeführte Brandschutzerziehung in Theorie für den Kindergarten Holstenkamp 8.
133	17	16:31	Am Walde		Wasser im Keller	ac. 7-10 cm Wasser im Keller auf etwa 20 m² Kellerfläche vorgefunden. Leckage vermutlich aus defekten Warmwasserspeicher. Wasserschaden mittels Tauchpumpe und Wassersauger grob beseitigt. Keine weitere Tätigkeit der Feuerwehr. EST an Bewohner.
132	17	10:42	Dorfstraße		Objekt droht zu fallen	Dachpfanne oberhalb vom Dachfenster drohte zu fallen. Die lose Dachpfanne wurde mittels DLK vom Dach entfernt.
131	13	08:30	Oher Weg 8		BE / BA	Brandschutzfrüherziehung der DAZ 2 Klasse der Grundschule Tannenweg in Theorie ausgeübt.
130	11	01:49	Weg an der Gutsmauer		Zimmerbrand	Wohnung im 4. OG (DG) Mitte durch Bewohner selbst geöffnet. Papier- oder Verpackungsmaterial auf eingeschalteten E-Herd gab Anlass zur Alarmierung. Leichte Verrauchung in der Wohnung feststellbar. Natürliche Belüftung + Druckbelüftung eingeleitet. Bewohner vorsorglich an den Rettungsdienst. EST an Polizei übergeben.
129	10	13:40	Wiesenstieg		Tür verschlossen Hilflöse Person	Person wohl am Fenster angetroffen. Gibt an, den Hausnotruf versehentlich gedrückt zu haben. Keine Tätigkeit für FF und Rd.
128	8	11:24	Weißdornweg		Zimmerbrand	Gemeldet wurde vom Anwohner piepender Rauchwarnmelder und Brandgeruch wahrnehmbar. Bei Eintreffen der Feuerwehr optisch sowie akustisch keine Schadenlage. Wohnung wurde über die Schiebleiter bei geöffneter Balkontür durch den angeschlossenen PA-Trupp vom 80-48-02 betreten. Keine Feststellung und keine Person in Wohnung angetroffen. Wohnung in vorgefundener Ausgangslage wieder verlassen
127	8	02:52	Willinghusener Weg		Tür verschlossen Hilflöse Person	Bei Ankunft an der Einsatzstelle hat Patientin selber die Tür geöffnet, keine Hilfe durch Feuerwehr nötig.
126	6	13:13	Reinbek, Oher Weg		Mülleimerbrand	Vor dem Ausrücken mit der Leitstelle den Einsatzort abgeglichen und festgestellt, dass es sich um das Einsatzgebiet der FF Neuschönningstedt handelt. Glinde ist nach Rücksprache mit der Leitstelle trotzdem ausgerückt, Neuschönningstedt wurde daraufhin mit alarmiert, musste bei Ankunft aber nicht mehr tätig werden. Brannte Restmülltonne (80 L) in Hofeinfahrt. Mittels S-Rohr abgelöscht.
125	6	06:16	Otto-Hahn-Straße		BMA Fehlalarm	Ausgelöster Melder durch Wasserdampf gab Anlass. Anlage zurückgestellt und an den Betreiber übergeben.
124	3	22:50	Avenue St. Sebastian		Tür verschlossen Hilflöse Person	Wohnung nach erfolglosem schadenfreien Öffnungsversuch mittels Ziehfix geöffnet. Patient an Rettungsdienst. Neuen Profilzylinder eingebaut. EST an Rettungsdienst.
123	1	15:20	Möllner Landstraße		Mülleimerbrand	Leichte Rauchentwicklung aus Müllbehälter an der Bushaltestelle. Mittels Eimer Wasser gelöscht.